

Код ОКПД2  
26.30.50.133



# Охранный контроллер АС-08

---

Руководство по эксплуатации

ТУ 26.30.50-006-51305942-2017.09 РЭ

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
2. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА.....	3
2.1. Общие характеристики .....	3
2.2. Питание контроллера .....	5
2.3. Часы.....	6
2.4. Разъемы и переключки .....	6
2.5. Светодиоды.....	6
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	6
3.1. Монтаж .....	6
3.1.1. Меры безопасности.....	6
3.1.2. Общие рекомендации .....	7
3.2. Подключение питания .....	8
3.3. Подключение оборудования .....	8
3.3.1. Охранные датчики .....	9
3.3.2. Реле .....	10
3.3.1. Релейный расширитель NMO-04.....	11
3.3.2. Зонный расширитель NMI-08.....	11
3.3.3. Контроль вскрытия корпуса устройства.....	12
3.3.4. Панель индикации .....	13
3.3.5. Подключение контроллера к ПК .....	13
3.4. Интерфейс RS-485.....	13
3.4.1. Общие положения .....	13
3.4.2. Подключение шины RS-485 .....	14
3.4.3. Варианты топологии .....	14
3.4.4. Установки в контроллере.....	15
3.4.5. Адреса контроллера .....	16
3.5. Перезагрузка контроллера (RESET) .....	17
3.6. Контроллер в системе ParsecNET 3 .....	17
3.7. Контроллер в системе ParsecNET 2.5 .....	18
3.8. Проблемы и их решения .....	19
3.8.1. При добавлении контроллера в систему или при редактировании его настроек в консоли «Монитор событий» появляется транзакция «Нет связи с контроллером». Либо от контроллера вообще не приходят транзакции. ....	19
3.8.2. Постоянный звуковой сигнал с платы контроллера (активирован тампер корпуса).....	19
3.8.3. Контроллер обнаружен системой, но им нельзя управлять.....	19
3.8.4. Нет индикации на контроллере.....	19
3.8.5. Индикатор «Онлайн» горит, но связи с контроллером нет.....	19
4. РЕМОНТ .....	19

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Охранный контроллер АС-08 предназначен для работы в составе интегрированной системы безопасности ParsecNET. Контроллер управляет охраной как контролируемых, так и не находящихся под контролем СКУД областей.

Область – логическая единица территории, с которой производятся основные операции: постановки на охрану и снятие с охраны. Область может включать в себя от одной до шестнадцати зон различного типа. Типы зон и их настройки описаны в Справке ПО ParsecNET.

## 2. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

### 2.1. Общие характеристики

Контроллер выполнен в виде функционально законченного устройства в стандартном пластиковом корпусе с платой индикации, и имеет встроенный источник питания от сети переменного тока с возможностью установки резервного аккумулятора, позволяющего поддерживать работу устройства при временном отсутствии напряжения в сети.

Дизайн корпуса позволяет устанавливать контроллер как скрытно, так и на видном месте.

Для локального управления сигнальными или другими устройствами контроллер снабжен выходными реле, которые программируются для работы в разных режимах и приписываются к областям охраны.

В качестве датчиков к контроллерам могут подключаться магнитоконтактные датчики, инфракрасные или комбинированные датчики движения либо другие извещатели, имеющие на выходе «сухую» группу контактов. Охранные шлейфы системы могут быть сконфигурированы для определения двух или четырех состояний линии.

База данных, события (транзакции) и все настройки контроллера хранятся в энергонезависимой памяти. Длительность хранения данных в энергонезависимой памяти – не менее 10 лет.

Для увеличения количества охраняемых зон и обслуживаемых реле используются соответственно плата зонного расширителя NMI-08 и релейного расширителя NMO-08.

Технические характеристики приведены в таблице 1. Таблица 1

Таблица 1.

Характеристика	Значение
Материал корпуса	Пластик ABS
Размеры корпуса	290x230x85 мм
Вес брутто/нетто:	
контроллер АС-08	1,7 кг / 1,4 кг
зонный расширитель NMI-08	36 гр / 29 гр
релейный расширитель NMO-08	56 гр / 49 гр
Рабочая температура	от 0° до +55° С
Температура хранения и транспортировки	от -20° до +60° С
Допустимая влажность	от 0 до 90% при +40° С (без конденсата)
Первичное питание	220 В (±10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 50 Вт
Вторичное питание	12 В, постоянный ток
Ток потребления от 12 В	не более 100 мА
Емкость резервной АКБ	до 7 А·ч
Режим работы	Круглосуточный
Областей охраны	8
Охранных зон (датчиков)	до 16
на плате контроллера	8
на плате зонного расширителя	8
Реле	до 8

на плате контроллера	4
на плате релейного расширителя	4
Контакты реле	Возможно подключение как нормально замкнутых, так и нормально разомкнутых контактов (NC/NO), 24 В, 2 А постоянного или переменного тока.
Вход тампера корпуса	Тампер имеет нормально замкнутую группу контактов
Входы охранных датчиков	Подключаемое оборудование должно иметь нормально замкнутую группу контактов. Имеется возможность определения 2-х или 4-х состояний линии.
Емкость БД	768 пользователей
Внутренний буфер транзакций	1024 событий
Интерфейс подключения к ПК	RS-485
Скорость обмена	9600-8-N

Контроллер в открытом корпусе представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Открытый корпус контроллера AC-08

Схема расположения основных компонентов печатной платы изображена на рисунке 2.




Рисунок 2. Схема платы контроллера AC-08

## 2.2. Питание контроллера

Контроллер подключается к стандартной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

В комплект поставки входит импульсный стабилизированный блок питания (БП) с отдельным выходом для зарядки резервного аккумулятора. БП преобразует переменный ток в постоянный напряжением 12 В, который используется для питания печатной платы и панели индикации, а также для подзарядки аккумулятора. Также у БП есть дополнительный выход 12 В, который можно использовать для питания дополнительных устройств, например, видекамеры. От блока питания контроллера допускается питание исполнительных устройств с током потребления до 0,8 А.



При подключении устройств (например, датчиков сигнализации, сирены и пр.) следите за тем, чтобы суммарная нагрузка на блок питания не превысила предельно допустимую.

Блок питания расположен под платой контроллера. На рисунке 3 показано назначение контактов разъема подключения платы к БП.

В качестве источника резервного питания рекомендуется устанавливать проверенные длительной практикой аккумуляторы, которые предлагают официальные дистрибьюторы Parsec: Energocontrol NP 7-12, Control Power СП 1207, Security Force SF 1207, Ventura GP 7-12-S, General Security GS 7-12.



Рисунок 3. Назначение контактов разъема POWER



Замена и ремонт блока питания производится только компанией-изготовителем. Самостоятельные действия с БП приведут к отмене гарантийных обязательств.

### 2.3. Часы

Контроллер имеет встроенные часы реального времени, используемые для установки временных меток при формировании транзакций.

Для работы часов необходимо наличие литиевой батарейки типоразмера CR 2032 в держателе на плате.

Заряда батарейки хватает на 3 года при хранении контроллера, и до 5 лет при работе контроллера от сети.

Синхронизация часов осуществляется автоматически в следующих случаях:

- раз в час (в момент 00 минут);
- в момент старта службы ParsecNET 3 Hardware (для ParsecNET 3) или ParsecNET 4 Hardware (для ParsecNET Office);
- при инициализации контроллера;
- при каждом включении контроллера из программы ParsecNET.

### 2.4. Разъемы и переключки

На плате расположены несколько переключков. Для определения конфигурации контроллера используются только некоторые из них:

- ADDRESS – установка адреса контроллера;
- TAMPER – разъем для подключения датчика вскрытия корпуса;
- XJ9, XJ10, XJ11, XJ15 – конфигурирование подключения контроллера к шине RS-485;
- XJ8, XJ13, XJ14, XJ16 – служебные переключки (не установлены).



Переключка XJ13 (RESET) является служебной и ее состояние изменять не рекомендуется. Она используется для перезагрузки контроллера (см. п. 3.5). В нормальном состоянии переключка не должна быть установлена.

### 2.5. Светодиоды

На плате расположены светодиоды, отображающие следующие состояния:

- ONLINE — мигает при наличии связи с хостом;
- SYSTEM — системная активность, мигает при включенном контроллере.

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 3.1. Монтаж

#### 3.1.1. Меры безопасности

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К работе с контроллером допускаются лица, изучившие настоящее руководство, имеющие аттестацию по технике безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже 3 группы и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Проведение всех работ по подключению и монтажу контроллера не требует применения специальных средств защиты.

В рабочем состоянии к устройству подводятся опасные для жизни напряжения от электросети, поэтому необходимо:

- а) подключать контроллер только к электросети, выполненной по трехпроводной схеме (т.е. имеющей провод защитного заземления);
- б) регламентные и ремонтные работы производить только при отключенных сетевом питании и линиях связи с компьютером и другими устройствами системы.

Запрещается устанавливать контроллер на токоведущих поверхностях и в помещениях с относительной влажностью выше 90%.

### 3.1.2. Общие рекомендации

Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ВСН116-87, НПБ88-2001.

При подключении оборудования необходимо строго соблюдать полярность соединения устройств.

Все клеммные колодки на плате контроллера съемные. Чтобы снять колодку, потяните ее в направлении от платы.

Монтаж контроллера осуществляется в любом удобном месте, обеспечивающем соблюдение условий эксплуатации, приведенных в паспорте устройства. Для крепления корпус контроллера снабжен монтажными отверстиями. Конструкция предусматривает два варианта крепления корпуса:

а) Крепление на три точки.

При этом используются отверстия (1) (см. рис. 4). Корпус монтируется на саморезы и дюбели, установленные на одной горизонтали на расстоянии 80 мм. После этого корпус закрепляется в нижнее отверстие, которое находится за аккумулятором резервного питания.

б) Крепление на четыре точки.

На рисунке 4 отверстия, предназначенные для данного способа крепления, обозначены цифрой 2. Форма и ориентация отверстий позволяют выровнять корпус контроллера в процессе монтажа.




Рисунок 4. Монтажные отверстия

Также на рисунке 4 указаны заглушки дополнительных технологических отверстий (3). Заглушки удаляются при помощи, например, отвертки. Данные отверстия предназначены для ввода в корпус контроллера дополнительных кабелей.

Корпус, в том числе и петли, выполнен из пластика. В случае повреждения петель можно жестко прикрепить дверцу контроллера к корпусу. Для этого на внутренней стороне дверцы предусмотрены четыре углубления (см. рис. 5). В данных углублениях просверлите

отверстия диаметром не более 5 мм. После этого закройте дверцу и закрепите ее четырьмя саморезами размером от 3,3x32 до 3,5x50, под которые предусмотрены четыре отверстия по углам корпуса (см. рис. 5).



Рисунок 5. Схема «жесткого» крепления дверцы к корпусу контроллера

### 3.2. Подключение питания

Для подключения контроллера к сети 220 В корпус снабжен специальным отверстием для ввода кабеля, а также клеммными колодками, расположенными слева от аккумулятора резервного питания (см. рис. 6).

Чтобы закрепить сетевой кабель, отломите скобу от корпуса и, используя два самореза, зафиксируйте ею кабель.

При подключении соединительных проводов к клеммным колодкам устройства избегайте чрезмерных усилий при затягивании винтов во избежание выхода клемм из строя.

Вытянув держатель предохранителя за ручку вверх, можно проверить состояние или заменить предохранитель (1 А / 250 В).




Рисунок 6.



Разъем клеммной колодки, рядом с которой находится предохранитель, предназначен для подключения фазового провода. Средний разъем предназначен для заземления.

### 3.3. Подключение оборудования

На рисунке 7 показано оборудование, которое можно подключить к контроллеру АС-08.



Все подключения необходимо выполнять при выключенном питании контроллера.




Рисунок 7. Оборудование, подключаемое к контроллеру AC-08

Не все показанные на рисунке элементы являются обязательными. Например, можно не использовать в системе расширители, дополнительное реле или даже клавиатуру. В соответствии с установленным оборудованием контроллер будет обеспечивать выполнение тех или иных функций.

### 3.3.1. Охранные датчики

Охранный контроллер AC-08 позволяет подключить до 8 охранных датчиков. Использовать можно любые охранные датчики, имеющие «сухой» контакт. Для подключения датчиков используется незранированный кабель с сечением каждой жилы не менее 0,22 мм<sup>2</sup>. При использовании подобного кабеля датчик может быть удален от контроллера на расстояние до 100 метров.

Питание датчиков можно осуществлять от вспомогательной клеммы на плате контроллера (AUX), как указано на рисунке 8 и 9.




Рисунок 8. Подключение охранного датчика с контролем состояния линии




Рисунок 9. Подключение охранного датчика без контроля состояния линии

В рисунках используются следующие обозначения:

+A, -A – контакты реле тревоги;

+T, -T – контакты тампера корпуса извещателя.

Рекомендуется использовать выход AUX с нагрузкой не более 0,8-1А. При превышении нагрузки использовать клемму использовать клемму +12V (красный провод) в клеммной колодке кабеля, предназначенного для подключения дополнительного устройства (рис. 10).



Рисунок 10. Клеммы для подключения дополнительного устройства к блоку питания

### 3.3.2. Реле

Контроллер AC-08 снабжен четырьмя реле, причем на клеммные колодки выведены все три контакта каждого реле – общий (COM), нормально-замкнутый (NC) и нормально-разомкнутый (NO).

К контактам реле можно подключить любое исполняющее устройство: лампочку, сирену, камеру.

Контактные группы обоих реле позволяют коммутировать постоянный ток до 2 А при напряжении 24 В.

На рисунке 11 приведен пример схемы подключения к реле сирены, подающей сигнал тревоги при срабатывании системы сигнализации контроллера.

Количество реле можно увеличить при помощи релейного расширителя NMO-04, подключаемого шлейфом к разъему X21 на плате охранного контроллера (см. рис. 2 и 12).

Полная информация по релейному расширителю NMO-04 изложена в руководстве по его эксплуатации.




Рисунок 11. Подключение сирены к первому реле

### 3.3.1. Релейный расширитель NMO-04


Для увеличения количество релейных выходов у охранного контроллера AC-08 с 4 до 8 используется релейный расширитель NMO-04.

Релейный расширитель подключается к разъему X21 (рис. 2). Полная информация по релейному расширителю изложена в руководстве по его эксплуатации.

### 3.3.2. Зонный расширитель NMI-08

Для увеличения количества подключаемых к контроллеру AC-08 охранных датчиков используется зонный расширитель NMI-08. При его использовании количество зон увеличивается до 16. Полная информация по зонному расширителю NMI-08 изложена в руководстве по его эксплуатации.

Схема печатной платы охранного контроллера AC-08 с подключенным к нему зонным расширителем NMI-08 приведена на рисунке 12.



Крепежные стойки

Рисунок 12. Плата контроллера AC-08 с подключенным зонным расширителем NMI-08

### 3.3.3. Контроль вскрытия корпуса устройства

На плате контроллера имеется разъем контактов для подключения тампера (датчика вскрытия) корпуса контроллера (обозначен на плате контроллера как TAMPER).

Если необходимо отслеживать вскрытие корпуса, микровыключатель необходимо подключить к этому разъему, как показано на рисунке 13.

**Примечание:** Поскольку контакты тампера являются нормально-замкнутыми, то, если микровыключатель не используется, установите на разъем перемычку во избежание возникновения сигнала тревоги «Вскрыт корпус устройства».




Рисунок 13. Подключение тампера корпуса

### 3.3.4. Панель индикации



Рисунок 14.

Контроллер снабжен отдельной платой индикации, которая расположена на дверце корпуса, что позволяет отслеживать состояния контроллера, не открывая его. Плата индикации подключена к плате контроллера при помощи специального ленточного кабеля. Наклейка с внешней стороны дверцы (рисунок 14) информирует о типе контроллера и предназначении светодиодов.

Назначение светодиодов следующее:

- **Power** – горит при наличии сетевого питания;
- **Battery** – контроллер работает от резервного аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, светодиод начинает мигать;
- **On-line** – мигает при наличии связи с ПК;
- **System** – мигает при наличии системной активности (нормальной работе контроллера).

Контроллер поставляется с уже подключенной платой внешней индикации. На рисунке 15 показаны все основные элементы системы внешней индикации.



Рисунок 15. Схема подключения платы внешней индикации

### 3.3.5. Подключение контроллера к ПК

Поскольку интегрированная система безопасности Parsec программируется и управляется посредством компьютера, для подключения к нему контроллеров необходим ПК-интерфейс или Ethernet-шлюз. Подключение их к компьютеру описано в руководствах по эксплуатации соответствующих устройств.

Для объединения компонентов системы (ПК и контроллеров) в сеть используется интерфейс RS-485.

## 3.4. Интерфейс RS-485

### 3.4.1. Общие положения

Длина шины ПК-интерфейса NI-A01-USB без использования дополнительного оборудования не может составлять более 1000 метров. При этом количество контроллеров на одной линии шины – до 30. При необходимости подключения большего количества контроллеров используйте Ethernet-шлюз или ЦКС, которые могут обслуживать две и более шин RS-485.

Для организации шины RS-485 используйте неэкранированный витой кабель диаметром каждого провода не менее 0,4 мм (витая пара не ниже 3-й категории). Использование других кабелей (не витой пары, экранированного кабеля) может сократить максимальные расстояния в 3-10 раз.



Настоятельно рекомендуется установить качественное заземление всего оборудования системы как через линии заземления системы электропитания здания, так и обеспечив «общую землю» самостоятельно. Для этих целей могут использоваться свободные провода витой пары интерфейса RS-485.

### **3.4.2. Подключение шины RS-485**

При использовании ПК-интерфейса NI-A01-USB шину RS-485 подключите к распределительной коробке, входящей в комплект интерфейса. Затем распределительную коробку подключите к ПК-интерфейсу выходящим из него кабелем с разъемом RJ-45. Назначение клемм распределительной коробки описано в документации на ПК-интерфейс.

При использовании ЦКС или Ethernet-шлюза шина RS-485 подключается к ним через соответствующие разъемы.



Клеммы для подключения шины RS-485 на плате контроллера имеют маркировку «+A», «-B» и «CMN». При подключении всех компонентов системы к шине строго следите за тем, чтобы провода одного цвета (например, белого) всегда подключались к клеммам с одним и тем же обозначением (например, «+A»). В противном случае система окажется неработоспособной.

### **3.4.3. Варианты топологии**

Конфигурация соединения контроллеров в системе может быть шинной, звездообразной или комбинированной, но с учетом упомянутых ниже ограничений.

На рисунках ниже представлены варианты соединения контроллеров в сеть.

Топология «шина» является более предпочтительной, поскольку может использоваться максимальное число контроллеров (до 30 на каждый выход ПК-интерфейса или ЦКС и по 24 на каждый из 2-х выходов Ethernet-шлюза) и обеспечивает максимальную длину линии связи.

При топологии типа «звезда», из-за терминальных резисторов на концах «лучей» звезды, резко снижается максимальное количество контроллеров на линии (максимум 5 контроллеров) и длина самой линии. Ограничение связано с нагрузочной способностью внутренних модулей платы контроллера.

Из этого следует, что лучше проложить более длинные кабели для обеспечения топологии типа «шина», нежели экономить на кабеле и использовать топологию типа «звезда».

Однако, если конфигурация объекта все же требует создания топологии «звезда», то рекомендуется устанавливать ЦКС или Ethernet-шлюз вместо ПК-интерфейса.

Естественно, что при небольших системах (2-4 точки прохода) топология сети особого значения не имеет, и выбор следует делать исходя из удобства разводки коммуникаций на объекте.

Могут применяться и комбинированные варианты, при этом максимальное количество контроллеров в сети определяется длиной линий, топологией соединения, используемым типом кабелей, количеством терминальных резисторов и другими параметрами. Одним из способов преодоления ограничения на количество контроллеров в сети может быть использование дополнительного ПК-интерфейса, Ethernet-шлюза либо ЦКС.




Рисунок 16. Соединение контроллеров по топологии «Шина»




Рисунок 17. Соединение контроллеров по топологии «Звезда»

#### 3.4.4. Установки в контроллере

Для конфигурирования интерфейса RS-485 на плате контроллера рядом с клеммами для подключения витой пары имеются четыре съемные перемычки. Перемычки необходимо установить в соответствии с приведенной ниже таблицей 2 в зависимости от того, является ли контроллер промежуточным, конечным или временно отключенным.

Вариант с отключенным контроллером, показанный в таблице, может использоваться для временного исключения контроллера из опроса при наладке системы без перекоммутации проводов интерфейса RS-485.

Вы можете также временно исключить из опроса и единственный контроллер на линии, сняв перемычки ON (A или B). Эти перемычки отключают соответственно линии «A» и «B» интерфейса RS-485. При снятии любой из них контроллер не будет опрашиваться системой. Перемычка C разрывает линию «CMN» интерфейса RS-485, что может и не привести к прекращению опроса контроллера системой.



Если Вы расширяете систему, то не забудьте правильно переустановить перемычки интерфейса RS-485 на контроллере, который был последним, а также на вновь установленном контроллере.

Таблица 2.

Место контроллера в системе	Переключки интерфейса RS-485		
	ON	NXT	EOL
Единственный контроллер в системе	<b>ДА</b>	НЕТ	<b>ДА</b>
Любой контроллер в системе, кроме последнего на линии, контроллер <b>подключен</b>	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>	НЕТ
Последний контроллер на линии, контроллер <b>подключен</b>	<b>ДА</b>	НЕТ	<b>ДА</b>
Любой контроллер в системе, кроме последнего на линии, контроллер <b>отключен</b>	НЕТ	<b>ДА</b>	НЕТ
Последний контроллер на линии, контроллер <b>отключен</b>	НЕТ	НЕТ	<b>ДА</b>

**Примечание:** «ДА» соответствует установленной переключке, «НЕТ» – снятой.

### 3.4.5. Адреса контроллера

Работа системы базируется на постоянном поочередном опросе состояний контроллеров системы. Для индивидуального обращения к каждому контроллеру последние должны иметь уникальный адрес в пределах одной линии RS-485. Порядок подключения контроллеров к шине никак не связан с их адресами, контроллеры могут иметь произвольную адресацию в диапазоне от 65 до 95. При этом, если используются два ПК-интерфейса, то для каждого из них создается собственное адресное пространство, и, в общем случае, адреса могут быть совпадающими (то есть на каждом из ПК-интерфейсов могут быть контроллеры с адресом 65, 66 и так далее). Только в пределах одной линии не должно существовать двух контроллеров с одинаковыми адресами.

При использовании ЦКС или Ethernet-шлюза на каждую их линию также создается отдельное адресное пространство с теми же ограничениями на совпадение адресов.

Назначение адресов контроллеров производится с помощью переключек. Порядок программирования адреса рассмотрен в следующем разделе.

#### 3.4.5.1. Программирование адресов

Контроллер имеет аппаратную установку адреса с помощью переключек, обозначенных ADDR, и расположенных на плате ниже батарейки. Адреса устанавливаются в соответствии с таблицей 3 ниже:

Таблица 3.

Адрес контроллера	Переключки				
	16	8	4	2	1
65	Нет	Нет	Нет	Нет	<b>ДА</b>
66	Нет	Нет	Нет	<b>ДА</b>	Нет
67	Нет	Нет	Нет	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>
68	Нет	Нет	<b>ДА</b>	Нет	Нет
69	Нет	Нет	<b>ДА</b>	Нет	<b>ДА</b>
70	Нет	Нет	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>	Нет
71	Нет	Нет	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>	<b>ДА</b>
72	Нет	<b>ДА</b>	Нет	Нет	Нет
73	Нет	<b>ДА</b>	Нет	Нет	<b>ДА</b>

Адрес контроллера	Переключки				
	16	8	4	2	1
74	Нет	ДА	Нет	ДА	Нет
75	Нет	ДА	Нет	ДА	ДА
76	Нет	ДА	ДА	Нет	Нет
77	Нет	ДА	ДА	Нет	ДА
78	Нет	ДА	ДА	ДА	Нет
79	Нет	ДА	ДА	ДА	ДА
80	ДА	Нет	Нет	Нет	Нет
81	ДА	Нет	Нет	Нет	ДА
82	ДА	Нет	Нет	ДА	Нет
83	ДА	Нет	Нет	ДА	ДА
84	ДА	Нет	ДА	Нет	Нет
85	ДА	Нет	ДА	Нет	ДА
86	ДА	Нет	ДА	ДА	Нет
87	ДА	Нет	ДА	ДА	ДА
88	ДА	ДА	Нет	Нет	Нет
89	ДА	ДА	Нет	Нет	ДА
90	ДА	ДА	Нет	ДА	Нет
91	ДА	ДА	Нет	ДА	ДА
92	ДА	ДА	ДА	Нет	Нет
93	ДА	ДА	ДА	Нет	ДА
94	ДА	ДА	ДА	ДА	Нет
95	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

**Примечание:** «ДА» соответствует установленной переключке, «НЕТ» – снятой.



Работа контроллера с адресом 64 (ни одна из переключек не установлена) не допускается!

### 3.5. Перегрузка контроллера (RESET)

Чтобы перезагрузить контроллер, установите переключку XJ13 (RESET). Контроллер выключится. Для последующего включения снимите переключку. При этом данные из контроллера не теряются.

### 3.6. Контроллер в системе ParsecNET 3

После настройки контроллера его нужно обнаружить программой ParsecNET с помощью команды контекстного меню «Поиск оборудования» в редакторе оборудования. Возможны следующие варианты: подключение через интерфейс NI-A01-USB (см. пример на рисунке 18) или через Ethernet-шлюз (в последнем случае поиск оборудования производится на канале UDP-Gate).

На вкладке «Общие» отображаются параметры контроллера. Их состав определяется каналом, к которому подключен контроллер.

Вкладка «Компоненты» содержит параметры, зависящие от модели контроллера. Описание параметров и их настройка описаны в руководстве пользователя ПО ParsecNET 3.

Если система ParsecNET обеспечивает безопасность нескольких организаций, то на вкладке «Права» из них можно выбрать те, которые смогут работать с данным контроллером.




Рисунок 18. Настройка контроллера в ParsecNET 3

### 3.7. Контроллер в системе ParsecNET 2.5

Нажав на панели инструментов на значок «Устройства» и выбрав в раскрывшемся списке строку «Подсистема доступа», можно произвести настройку подключенного контроллера.

Процесс настройки подробно описан в руководстве по эксплуатации ПО ParsecNET 2.5.




Рисунок 19. Настройка охранного контроллера в ParsecNET 2.5

### 3.8. Проблемы и их решения

#### **3.8.1. При добавлении контроллера в систему или при редактировании его настроек в консоли «Монитор событий» появляется транзакция «Нет связи с контроллером». Либо от контроллера вообще не приходят транзакции.**

Возможные причины:

- Нет электропитания на контроллере;
- Неправильно настроен контроллер (адрес на линии, тип контроллера и т.п.);
- Неправильно установлены переключки NEXT и EOL в линии RS-485. EOL устанавливается, если контроллер последний на линии (или единственный), NEXT – если контроллер не последний на линии;
- Неисправна линия связи с контроллером.

#### **3.8.2. Постоянный звуковой сигнал с платы контроллера (активирован тампер корпуса).**

Возможные причины:

- Не закрыта (неплотно закрыта) крышка контроллера;
- Микровыключатель тампера не подключен к плате контроллера и при этом не установлена блокирующая переключка.

#### **3.8.3. Контроллер обнаружен системой, но им нельзя управлять.**

Возможные причины:

- Не вставлен (не распознан системой) лицензионный ключ;
- В настройках контроллера не стоит флажок «Активен» (в ParsecNET 2.5) или «Использовать» (в ParsecNET 3).

#### **3.8.4. Нет индикации на контроллере.**

Возможные причины:

- Не подключено электропитание;
- Перегорел предохранитель 220 В на входе сетевого питания;
- Перегорел предохранитель на плате блока питания.

#### **3.8.5. Индикатор «Онлайн» горит, но связи с контроллером нет.**

Возможная причина: контроллер подключен с помощью Ethernet-шлюза. При этом шлюз видит контроллер, но система не видит самого шлюза.

## 4. РЕМОНТ

Если у вас возникли проблемы, которые вы не в состоянии решить самостоятельно даже после изучения полного Руководства пользователя, а также прежде, чем отправлять изделие в ремонт, обратитесь в Службу технической поддержки Parsec:

Тел.: +7 (495) 565-31-12 (Москва и обл.),

+7 (800) 333-14-98 (по России);

E-mail: support@parsec.ru;

WWW: support.parsec.ru

График работы Пн.-Пт. 8:00 - 20:00 (по московскому времени) или в сервисные центры Parsec: [www.parsec.ru/service-centers](http://www.parsec.ru/service-centers).